



Ciipi Integrati Impianti Primari spa
Capitale Sociale € 4.883.340,00 i.v.
Viale della Repubblica, 24
63100 Ascoli Piceno
C.F.-P.I. e n. iscr. R.I. di AP 00101350445
tel +39 0736 2721 fax +39 0736 27222
Numero Verde 800-216172
www.ciipa.it e-mail: info@ciipa.it



Ascoli Piceno, il 10/08/2015

Spett.le

Class: 5.24.2

HOTEL ROSA MEUBLE' SAS
VIALE SAURO N.,2
63017 PORTO SAN GIORGIO

e, p.c.

Al Sig. SINDACO
del Comune di
63017 PORTO SAN GIORGIO

AATO 5 Marche Sud
Viale Indipendenza 42
63100 Ascoli Piceno

Oggetto: Allaccio fognario in
Viale Sauro n. 2
Comune di Porto San Giorgio
Cod. cliente 61736

Gentile Cliente,

con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette allegato alla presente il seguente documento:
- parere tecnico n. 128/2015 e relativi allegati.

La informiamo che:

- per procedere alla successiva realizzazione dell'allaccio di cui in oggetto, la S.V. dovrà inoltrare specifica richiesta telefonica al numero verde citando il numero del parere tecnico di cui sopra;
- per qualsiasi chiarimento può rivolgersi al numero verde 800 216172 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 20,00.

Distinti saluti.

GC/lb

Servizio Clienti

Servizio Reti – Centro Zona di Fermo

Parere Tecnico N. 128 / 2015

Parere tecnico ai sensi del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato per l'allaccio fognario dell'edificio da ristrutturare in

Viale Sauro N. n.2 del Comune di Porto San Giorgio

Vista la richiesta formulata dal Sig. HOTEL ROSA MEUBLE' SAS residente a PORTO SAN GIORGIO in VIALE SAURO N.,2, relativa allo stabile sopra indicato;

Vista la documentazione presentata a corredo della suddetta richiesta;

Considerato che la fognatura pubblica ha capacità residua di trasporto sufficiente al convogliamento dello scarico relativo all'allaccio di cui trattasi;

Considerato che il sistema fognario di raccolta è suddiviso in una linea acque nere ed una linea acque bianche;

Considerato che le acque reflue immesse in pubblica fognatura saranno esclusivamente di natura domestica;

Visto che la rete fognaria di cui trattasi è servita dall'impianto di trattamento finale denominato DEPUR00080 ubicato in località Lido di Fermo;

Vista la rete idrica esistente;

A patto che vengano integralmente rispettati gli aspetti tecnici ed idraulici dell'allacciamento così come definiti dal disciplinare tecnico avente ad oggetto "Modalità tecniche di allacciamento alle reti pubbliche idriche e di fognatura" redatto dalla CIIP spa e disponibile sul sito internet aziendale (www.ciip.it);

Si esprime il seguente parere:

a) ALLACCIO FOGNARIO:

SI ESPRIME PARERE POSITIVO PER L'ALLACCIO FOGNARIO A CONDIZIONE CHE

vengano integralmente rispettati gli aspetti tecnici ed idraulici dell'allacciamento così come definiti dal disciplinare tecnico avente ad oggetto "Modalità tecniche di allacciamento alle reti pubbliche idriche e di fognatura" redatto dalla CIIP spa in base a quanto prescritto dall'Art. 29 comma 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed in particolare:

1. vengano immesse e collegate in fognatura separatamente le acque nere dalle acque bianche (riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque - regione Marche-di cui all'art. 121 del D.Lgs 152/2006- Delibera Regione Marche del 26/01/2010 n.145, Sezione D, supplemento n.1 al BUR del 26/02/2010, riferimento art. 41, comma 3 e seguenti del PTA-NTA);
2. si rispetti quanto indicato nel Disciplinare di definizione e modalità tecniche di allacciamento alle reti pubbliche idriche e fognarie del CIIP spa, al sito internet www.ciip.it;
3. sulla proprietà pubblica, in prossimità del confine con la proprietà privata, il richiedente realizzi un pozzetto di ispezione (pozzetto di consegna) dal quale ripartirà l'allaccio di competenza della CIIP spa;
4. a monte del pozzetto di consegna di cui al punto 3, nel tratto di proprietà e competenza del richiedente, vengano installati sifone e valvola di ritegno ispezionabili in conformità alle disposizioni impartite dalla CIIP s.p.a. ed agli elaborati tecnici allegati al presente parere;
5. nel punto di collegamento tra il nuovo allaccio e la rete fognaria pubblica, la quota dello scorrimento del nuovo allaccio sia più alta dell'estradosso della fognatura pubblica, in caso contrario l'utente è obbligato a dotare di opportuno sollevamento il proprio impianto interno al fine di rispettare le quote di innesto della pubblica fognatura;

Il presente parere è rilasciato in base alla dichiarazione del richiedente che afferma che le acque scaricate in fognatura saranno solo ed esclusivamente di tipo domestico ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si rammenta che **qualora si verificano variazioni nella qualità dello scarico** tali da far sì che esso sia da classificarsi quale **scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e/o industriali**, il titolare dello scarico **prima della sua attivazione dovrà inoltrare domanda di autorizzazione** allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche o di acque reflue industriali **alla Servizio SUAP del Comune territorialmente competente.**

Si rammenta altresì che ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato **è vietato scaricare acque pluviali nel collettore delle nere**, si invita pertanto l'utente a scaricare le acque provenienti dalla rete di acque bianche nel compluvio naturale più vicino.

Il presente parere è documento indispensabile ai fini della presentazione della Denuncia Inizio Attività (DIA) o ai fini del rilascio della Concessione Edilizia da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai fini del rilascio dell'abitabilità da parte dei competenti uffici comunali, verrà rilasciato dalla CIIP spa apposito certificato di allaccio alla rete fognaria solo dopo l'esecuzione dell'allaccio stesso per cui **il presente parere non può essere utilizzato ai fini del rilascio dell'abitabilità.**

Ascoli Piceno il 31/07/2015

IL RESPONSABILE DI ZONA

Virginia Ceccanti

Riferimenti:

- 1- link Regolamento del SII <http://www.ciip.it/>