

Ascoli Piceno li 28/04/2023 Prot. CIIP n.



2023006914

Spett.le
PROVINCIA DI FERMO
PEC: provincia.fm.urbanistica@emarche.it

e p.c. Spett.le
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
PEC: protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it

Spett.le
AATO n. 5 – Marche Sud Ascoli Piceno
PEC: ato5marche@emarche.it

Al Servizio Reti – Zona di Fermo
Al Responsabile Servizio Depurazione
LORO SEDI

Oggetto: Comune di Porto San Giorgio - D. Lgs 3 Aprile 2006, n. 152, art. 12 e s.m.i – L.R n. 6/07 e smi “Norme in materia ambientale” – Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Deliberazione Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019. Decreto del Dirigente della Regione Marche – P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 13 del 17.01.2020. “Piano di Recupero PRG zona A1.2 per consolidamento, eliminazione delle barriere architettoniche e recupero del sottotetto” - (LOTTZ.00915)

In riscontro alla Vostra nota del 18.04.2023, prot. CIIP n° 6538 del 19.04.2023, contenente al richiesta di parere ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D. Lgs 152/06 e s.m.i, di cui all’oggetto, questa Azienda, esaminata la documentazione trasmessa e verificato che il Piano di Recupero non ha un impatto significativo sull’ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato, con la presente comunica che:

- Nell’ area dell’intervento previsto, analizzando l’ubicazione planimetrica delle opere di progetto, non si riscontrano interferenze con sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si chiede comunque di porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere qualora fossero presenti eventuali condotte secondarie di piccolo diametro ad oggi non rilevate da questa Azienda;
- Le eventuali spese di intervento e/o modifica delle opere per presenza di sottoservizi CIIP saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore.
- La rete di raccolta delle acque bianche non è gestita da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall’ ATO 5 – Marche Sud. Nel progetto la stessa rete, se prevista, dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e recapitare nel reticolo fognario acque bianche se esistente o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino che confluisca

direttamente in un corpo idrico superficiale. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle citate Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;

- Il Piano di Recupero in oggetto, non necessita della costruzione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguate alle normative vigenti con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere).
- Come previsto dall'art. 55 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, si invita a prevedere l'installazione ed attivazione di impianto di autoclave per ridurre eventuali disagi che potrebbero verificarsi nel caso si rendesse necessaria l'interruzione del flusso idrico in occasione di emergenza soprattutto nella stagione estiva. L'impianto di autoclave, come previsto dall'art. 17 R.S.I.I., dovrà essere provvisto di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché la valvola di non ritorno. Detto serbatoio dovrà avere una capacità, da calcolare sulla base dei consumi medi della singola utenza, sufficiente a garantire l'erogazione idrica per almeno una intera giornata.

A disposizione per qualsiasi chiarimento ed informazioni.

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Per informazioni rivolgersi a: | Geom. Domenico Spinelli | Tel.: 0736272123 |
| Responsabile della pratica | Geom. Domenico Spinelli | Tel.: 0736272123 |

Distinti saluti.

Il Responsabile Lottizzazioni
Geom. Domenico Spinelli



Visto : Area Gestione
Il Coordinatore
Dott. Ing. Massimo Tonelli

